



WIŚNIEWSKI

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr: 1338/B/2021

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Technical ppoż EI30
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe, klasa odporności ogniowej EI30.
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe Technical ppoż EI30 są drzwiami rozwieranymi jednoskrzydłowymi, pełnymi. Drzwi przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowej.
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Siedziba producenta:
WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Miejsce produkcji:
j.w.
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotyczy
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**
- Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska norma wyrobu: **Nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0079 wydanie 1 „Stalowe Drzwi AW DS, AW DS EI 30 i AW DS EI 60 oraz stalowe drzwi wielkogabarytowe AW DS EI30 i AW DS EI 60”**
Data ważności: 22 września 2022
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**
Nazwa akredytowanej jednostki, numer akredytacji:
Zakład Certyfikacji
Ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
(akredytacja PCA nr AC-020)
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych
Nr 020-UWB-1668/W

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Klasa odporności ogniowej	EI,30	PN-EN 13501-2+A1:2010
Siły operacyjne	Klasa 1	PN-EN 12217:2005
Wytrzymałość mechaniczna drzwi	Klasa 4	PN-EN 1192:2001
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa 6 (200 000 cykli)	PN-EN 12400:2002
Przepuszczalność powietrza	NPD	PN-EN 12207:2001

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dariusz Złocki - Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Wielogłowy 27.10.2021

.....
(miejsce i data wydania)

WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

mgr inż. 
Dyrektor Biura Konstrukcyjnego

.....
(podpis)

